

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
ДЛЯ ЗАКАЗА ЁМКОСТИ
Для установки ЭТАН БЛОК цеха №1

1.	Технический индекс аппарата	Е-16
2.	Высота (длина) аппарата, мм	4285±50
3.	Положение аппарата (горизонтальное или вертикальное)	Вертикальное
4.	Внутренний диаметр корпуса, мм	1600
5.	Толщина стенки, мм	10
6.	Толщина стенки днища, мм	12
7.	Материал корпуса	Ст3сп
8.	Рабочая температура, °С	40
9.	Рабочее давление $P_{\text{раб.}}$ (кгс/см ²)	8
10.	Расчётное давление $P_{\text{рас.}}$ (кгс/см ²)	10
11.	Физическое состояние среды	Жидкость
12.	Класс опасности	IV
13.	Категория и группа	A
14.	Вызывает ли коррозионное растрескивание	нет
15.	Прибавка для компенсации коррозии и эрозии	0,1
16.	Материал прокладок	ПМБ
17.	Необходимость на каплеотбойника	Нет
18.	Сейсмичность района установки аппарата в баллах по	8
19.	Материал шпилек для крепления фланцев	Ст.35
20.	Змеевик подогревателя	Отсутствует
21.	Материал змеевика	----
22.	Среда в змеевике	----
23.	Нужны ли детали для крепления изоляции	Нет
24.	Требуется ли плакирующий слой	Нет

И.о начальника цеха №1:

Механик цеха №1:

Начальник уст-ки :

Механик уст-ки :

Шомуратов А.Г

Оббосхонов И.Ф.

Мамадалиев Р.

Хошимов Ш.