

24.01.2023 года

г. Мубарек

Акт дефектации
SUPER POWER 120 кВт

Комиссия в составе:

Главный энергетик ТПП Мубарек	Нурматов А.М.
Ведущий энергетик ТПП Мубарек	Рахмонов А.М.
Начальник РЭС-2 ТПП Мубарек	Баховиддинов А. О.

Комиссией в ходе дефектации выявлено следующее:

Дизель электро станции SUPER POWER мощностью $P=120$ кВт установленный на месторождение Центральный Памук для электроснабжения жил вагона операторов и скв.№20 вышел из строя по причине «Низкая напряжения генератора» на табло.



Нурматов А. М.



Рахмонов А.М.



Баховиддинов А. О.