

## Опросный лист / - Questionnaires

№	Номенклатура/ Name	Ед. изм./ UOM	Кол-во/ Q-ty
1	Погружной турбинный насос с установочным комплектом Submersible turbine pump with installation kit	шт pcs	58,0
	Итого/Total		58,0

Техническое требование / Technical Requirement		
Назначение Destination	Подача топлива из подземного резервуара к топливораздаточным колонкам Fuel supply from the underground tank to the fuel dispensers	
Модель Model	FE PETRO, Red Jacket или аналог FE PETRO, Red Jacket or analogue	
Максимальный расход Max Flow Rate	Л/мин L/min	300
Напор Head	бар bar	7 ... 10
Перекачиваемая среда Medium	Бензин, Дизельное топливо Diesel, Gasoline	
Мощность Power	кВт / kW	1,1 ... 1,5
Напряжение Voltage	380 В, 50 Гц 380 V, 50 Hz	
Рабочая температура Working temperature	-30...+ 55 °C	
Длина телескопической штанги Installation Depth Range	2600 ... 4200 мм 102,4 ... 165.4	
Место установки Installation site	Подземный резервуар 25 м3, 40 м3 Underground tank 25 m3, 40 m3	

**Разработал:**

**ООО SEG TASCO**



**Д.Б. Пазилов**

**Утвердил:**

**ООО SEG TASCO**



**Ш.Я. Ахмедов**